



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

WPŁYNĘŁO Skarżenie do Urzędu
Nr ewid.
Data
Ilość załączników 21 WRZ. 2022
Podpis

Wójt Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.363.2022

Data:
16 września 2022r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/S/252/02/22 z dnia 07.09.2022r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 31.08.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w sierpniu 2022r. Gmina Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Grabówka 4, 98-260 Burzenin. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Burzeninie.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. *Joanna Jezierska*

Do wiadomości:
1. a/a