



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Nasz znak:
OHK.903.148.2024

Data:
11 kwietnia 2024r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr SB/33201/03/2024 z dnia 26.03.2024r. z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 21.03.2024r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2024r. Gmina Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Szczawno 12, 98-260 Burzenin. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Burzeninie.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80