

Burzenin 03-09-2012 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr ZPI 271.8/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:**

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, zakończenie I etapu – „Bieżąca woda dostępna w całej gminie”. Zadanie nr 4 "wykonanie studni awaryjnej o głębokości 120,00 m, ujmującej wodę podziemną z utworów jury górnej dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Grabówka w gminie Burzenin"

WYJAŚNIENIE

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wójt Gminy Burzenin działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z póź. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na: „**Wykonanie studni awaryjnej w m. Grabówka gm. Burzenin**”.

W dniu 3 września 2012 roku wpłynęło zapytanie do Zamawiającego o treści:

W celu uściślenia zakresu prac do wykonania uprzejmie prosimy o wyjaśnienie kwestii średnicy wiercenia końcowego.

Projekt zakłada zabudowę rur $\varnothing 11 \frac{3}{4}$ ”, co wymusza wiercenie do głębokości końcowej średnicą 244 mm, natomiast aby wierceć gryzerem $\varnothing 311$ mm w przedziale głębokości 95,0 – 120,0 m, powyżej powinny być zabudowane rury $\varnothing 14$ ”.

Odpowiedź:

Pozostają rury obsadowe $\varnothing 11 \frac{3}{4}$ ”, poniżej wiercenie w przedziale 95,0 – 120,0 m kontynuować gryzerem $\varnothing 217$ mm.


Jarosław Janiak