

Burzenin 19-09-2012 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPI 271.8.2.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, zakończenie I etapu – „Bieżąca woda dostępna w całej gminie”. Zadanie nr 4 "wykonanie studni awaryjnej o głębokości 120,00 m, ujmującej wodę podziemną z utworów jury górnej dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Grabówka w gminie Burzenin"**

### **WYJAŚNIENIE**

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wójt Gminy Burzenin działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z póź. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na: „**Wykonanie studni awaryjnej w m. Grabówka gm. Burzenin**”.

W dniu 19 września 2012 roku wpłynęło zapytanie do Zamawiającego o treści:

1. Jakie należy zastosować rury obsadowe 11 3/4"? Czy mają to być rury stalowe łączone na spaw, czy rury stalowe łączone na gwint?

2. Do odbioru końcowego Wykonawca ma dostarczyć m.in. dokumentację techniczną powykonawczą- czego ona ma dotyczyć?

Czy mamy rozumieć, że dokumentacja techniczna powykonawcza, to to samo co dokumentacja hydrogeologiczna powykonawcza?

Odpowiedź:

1. Nie dopuszcza się zastosowania rur obsadowych średnicy 11 3/4" innych niż z połączeniem gwintowanym .
2. Należy rozumieć iż chodzi tutaj o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą , to jest geodezyjne wytyczenie otworu nr 2, określenie rzędnych terenu przy otworze.

WÓJT  
  
Jarosław Janiak