

Burzenin 29-10-2012 r.

**Do wszystkich wykonawców postępowania nr 271.11/2012**

Znak: ZPI 271.11/2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPI 271.11/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Burzenin”.

Wyjaśnienie  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wójt Gminy Burzenin działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.), informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o treści:

dot.: przetargu nieograniczonego na: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Burzenin**”

1. Rury drenażowe SN B, które opisuje Zamawiający są rurami typowo kanalizacyjnymi i są stosowane do budowy kanalizacji. Na rynku polskim istnieje wielu producentów rur drenażowych posiadających Aprobata Techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska, które dopuszczone są do stosowania w budownictwie ponieważ posiadają oznakowanie B.

*Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści rury drenażowe PCV o grubości ścianek 2,2 mm lub 3,2 mm, które posiadają oznakowanie B czyli są produkowane zgodnie z Aprobata Techniczną wydaną przez IOŚ ?*

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur drenażowych oznakowanych znakiem B na podstawie Aprobaty Technicznej wydanej przez IOŚ, posiadających ściankę o grubości 3,2 mm.

WÓJT  
  
Janusz Jamiak