



ROZDZIELNICA TB



ROZDZIELNICA TK



Układ instalacji TN-S

- Wyłączniki różnicowoprądowe stosować na znamionowy prąd różnicowy 30mA.
- Realizacja instalacji zalicznikowej wraz z linią WLZ w zakresie odbiorcy
- Rozdział przewodu PEN na PE i N należy lokalizować poza złączem w instalacji odbiorcy

* – do opłombowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	EL-DAM Damian Ślapek ul. Broniewskiego 34/4, 98-200 Sieradz tel. 505522746, 502388783 damian.slapek@poczta.onet.pl		
INWESTOR	Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin		
OBJEKT	OBJEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
TEMAT	Przebudowa pomieszczeń byłego posterunku policji wraz z wejściem na lokal użyteczności publicznej		
ADRES BUDOWY	Burzenin, ul. Sieradzka 15, nr ewid. dz. 154 gm. Burzenin		
TYTUŁ RYS.	Rozdzielnica TB/TK		
PROJEKTANT	mgr inż. Damian Ślapek, upr. LOD/1393/PWDE/10		
OPRACOWAŁ	inż. Adrian Budka		
RYS. NR	DATA	SKALA	
E.05	04.2015	--	