

Burzenin 30-10-2012 r.

Do wszystkich wykonawców postępowania nr 271.11/2012

Znak: ZPI 271.11/2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPI 271.11/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Burzenin”.

Wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wójt Gminy Burzenin działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.), informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o treści:

1. Czy Zamawiający dopuści do montażu oczyszczalni przydomowe o efektywności oczyszczania lepszej niż urządzenia opisane w SIWZ, projekcie i STWiOR zbudowane jako monolityczny jednobryłowy zbiornik wykonany z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym nie posiadający elementów ruchomych wymagających stałego nadzoru i kontroli o 10 letnim okresie gwarancji spełniające wymagania normy PN-EN12566-3+A1:2009 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników wykonanych z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym spełniających pozostałe wymagania określone parametrami równoważności, dokumentacją, SIWZ i specyfikacją techniczną STWiOR.

WÓJT

Jarosław Jankowski